

Проверка работоспособности систем автоматической противопожарной защиты объектов при осуществлении надзорно-экспертной деятельности

Программа предназначена для повышения квалификации категории слушателей: государственные инспекторы города (района) по пожарному надзору, специалисты судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС.

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Цель реализации программы: профессиональных компетенций, актуализация имеющихся знаний, умений и практических навыков должностных лиц федеральной противопожарной службы, а также обеспечение современного профессионального уровня руководителя.

Форма обучения: заочная (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ)).

Заочное обучение с применением ЭО и ДОТ проводится без отрыва от работы (с частичным отрывом от работы) по месту нахождения слушателя через сеть Интернет в системе дистанционного обучения на сайте Института. Слушатели обучаются в течение 10 учебных дней с ежедневным выделением 4 часов свободного от работы времени для изучения учебных материалов и сдачи итоговой аттестации в форме экзамена.

Объём программы: 40 часов. Срок обучения составляет 2 недели.

Календарный учебный график

Неделя обучения	1	2	3	4	5	6	7	Итого часов
	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	
1 неделя	4	4	4	4	4	-	-	20
2 неделя	4	4	4	2	ИА	-	-	20
Итого:	8	8	8	6	10	-	-	40

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (экзамен)

Учебный план

№ п/ п	Наименование разделов (дисциплин)	Всего часов						Самостоятельная работа
		Всего часов по программе	Количество часов по видам занятий			Форма промежуточного и итогового контроля		
			Теоретические занятия	Практические занятия	Подготовка к экзамену	Входной/промежуточный контроль	Итоговый контроль	
1	Проверка соответствия защиты объектов автоматическими установками пожаротушения, системами пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и другими системами пожарной автоматики	6	6	0				
2	Проверка работоспособности систем пожарной сигнализации	8	8	0				
3	Проверка работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	6	6	0				
4	Проверка работоспособности установок водяного пожаротушения автоматических	8	8	0				
5	Проверка работоспособности установок газового, порошкового, газопорошкового и аэрозольного пожаротушения автоматических	6	6	0				
Итоговая аттестация		6	-	-	-	-	6	-
Итого		40	34	0	0	0	6	0